



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

JL. Sukarno – Hatta No. Telp/Fax.

M A L I L I

PENGUMUMAN PEMBATALAN PROSES PEMILIHAN LANGSUNG

Nomor : 010.48/POKJA/ULP/VII/2017

Tanggal 05 Juli 2017

Nama Paket : **Pembangunan Jaringan Air Minum + Hidran Umum Dusun Lembah Kodi Desa Asana Kecamatan Burau (lelang Ulang)**
HPS : Rp. 310.600.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Instansi : DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Lokasi : Kecamatan Burau

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : No. 05/P.48.a/ULP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/P.48.a/ULP/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pemenang lelang yang ditetapkan karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi.
2. Berdasarkan poin 1, maka dilakukan pembatalan paket dan akan dilakukan pengumuman lelang ulang.
3. Proses pemilihan langsung ulang Paket **Pembangunan Jaringan Air Minum + Hidran Dusun Lembah Kodi Desa Asana Kecamatan Burau (lelang Ulang)** akan diumumkan kemudian di portal resmi pada website <https://lpse.luwutimurkab.go.id> melalui aplikasi SPSE.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 05 Juli 2017

Kelompok Kerja (Pokja),



TTD

Lampiran Hasil Evaluasi

Nama Paket : **Pembangunan Jaringan Air Minum + Hidran Umum Dusun Lembah Kodi
Desa Asana Kecamatan Burau (lelang Ulang)**

HPS : Rp. 310.600.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Instansi : DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Lokasi : Kecamatan Burau

1. CV. MARKO UTAMA

Evaluasi Administrasi : Lulus

Evaluasi Teknis : Gugur

Alasan : Pada daftar personil mencantumkan Tukang Las/Welder/Gas dan Electric Welder serta lamiran buktinya, tidak sesuai dengan yang di persyaratkan yaitu Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa (TM :039)

2. CV. 147 MS

Evaluasi Administrasi : Lulus

Evaluasi Teknis : Gugur

Alasan : Pada Dukungan Pabrik pipa PVC tidak sesuai dengan ISO 9001:2008 serta brosur yang disampaikan Pipa PVC type yang panjangnya 4 meter tidak sesuai dengan spesifikasi teknis lelang

3. CV. ANTO JAYA

Evaluasi Administrasi : Gugur

Alasan : Pada surat penawaran mencantumkan masa pelaksanaan 150 hari kalender tidak sesuai dengan yang di persyaratkan 120 hari kalender. Dukungan Pabrik /distributor Tidak Tingkatan SNI dan hanya menyampaikan sampul brosur merk Bakrie tanpa spesifik pipa GIP